TLORIS NADSTROPJA 4 - TRAKT A



Legenda prostorov:

01	nečisto	5.306	2.740	14.537	9.822
02	KOPALNICA	3.608	2.740	9.886	7.640
03	KOPALNICA	3.608	2.740	9.886	7.640
04	KOPALNICA	3.654	2.740	10.012	7.759
05	KOPALNICA	3.775	2.740	10.343	7.860
06	KOPALNICA	3.608	2.740	9.886	7.620
07	KOPALNICA	3.760	2.740	10.302	7.760
08	sestra	3.742	2.740	10.254	8.162
08	shramba	2.600	2.740	7.124	6.600
09	IZPLAKOVALNICA	4.032	2.740	11.048	8.160
09	PREDPROSTOR	5.473	2.740	14.995	9.885
09	pripomočki	3.234	2.740	8.860	7.495
10	KOPALNICA	3.594	2.740	9.847	7.615
11	KOPALNICA	3.774	2.740	10.340	7.775
A.4.01	prostor za zaposlene	17.706	2.740	48.514	18.500
A.4.01a	čisto	2.945	2.740	8.069	6.900
A.4.02	2P/SOBA	20.313	2.740	55.657	23.400
A.4.03	2P/SOBA	21.125	2.740	57.883	23.630
A.4.04	1P/SOBA	18.886	2.740	51.746	21.390
A.4.05	2P/SOBA	22.688	2.740	62.164	22.130
A.4.06	2P/SOBA	21.510	2.740	58.937	21.970
A.4.07	2P/SOBA	23.853	2.740	65.358	22.995
A.4.08	dnevni prostor	40.262	2.740	110.319	36.378
A.4.09	KOPALNICA	16.170	2.740	44.306	16.100
A.4.10	1P/SOBA	18.213	2.740	49.903	21.265
A.4.11	2P/SOBA	23.200	2.740	63.569	22.255
A.4.12	predprostor	39.240	2.740	107.518	47.200

LEGENDA:

- Adresni ročni javljalnik požara, tip: Apollo, Xp-95/Soteria
- Adresni optični javljalnik dima, tip: Apollo, OPT XP-95
- Adresni optični javljalnik dima, montiran v dvojnem stropu, tip: Apollo, OPT XP-95
- Adresna notranja sirena, montirana v podnožju javljalnika, tip: SQMA
- Adresni enokanalni vhodno / izhodni vmesnik, s 24V DC napajanjem (za zunanje porabnike), tip: Zarja, AV-618
- Protipožarna loputa (v primeru požara se zapre)

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum	Podpis:

Investitor:
DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
ULICA 21. OKTOBRA 19c
8340 ČRNOMELJ

Objekt lokacija:
DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ

Projektant:
UTRIS PROCESS AUTOMATION

Naziv gradnje:
REKONSTRUKCIJA TRAKTA A V DSO ČRNOMELJ

	Ime:	Ident. št.:	Podpis:
Vodja projekta	Lidija Malerič Kamnikar, u.d.i.a.	A–0358	
Pooblaščeni inženir	Dušan Absec, d.i.e.	E-1398	
Izdelal:	Žiga Milčinović, el.teh.		
Pregledal:			
Za gradnjo:	REKONSTRUKCIJA		

Merilo: 1:100
Šir:
Datum: MAJ 2021

Vsebina/naslov risbe:
TLORIS NADSTROPJA 4
JAVLJANJE POŽARA

Vrsta proj. dokumen.: Projekt za izvedbo — PZI
Vrsta načrta: 3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
Številka načrta: P21-012
Št. projekta: 782/2021-A
Št. risbe: 3.3.18